


100



จำนวน ๑ ฉบับ

เวลา.....14-21 ชม.

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)”

คุณภาพน้ำแม่เจ้าพระยา
ในเขตจังหวัดนนทบุรี

- โรงสูบน้ำประปาสำแล ค่าความเค็ม 0.15 – 0.53 กรัม/ลิตร

- สะพานพระนั่งเกล้า ค่าความเค็ม 0.50 – 4.45 กรัม/ลิตร

- ท่าฉันทน์ ค่าความเค็ม 0.60 – 5.65 กรัม/ลิตร

- กรมชลประทาน (สามเสน) ค่าความเค็ม 0.81 8.35 กรัม/ลิตร

- มาตรฐานผลิตน้ำประปา ไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร

- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการผลิตน้ำประปา ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร

- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2.00 กรัม/ลิตร

สถานี วคป	โรงสูบน้ำประปา (สำแล) จุดตรวจ	ความ ทึบ ทรานส์มิสซิวิตี	ค่า pH	อุณหภูมิ ของน้ำ (ค่าเฉลี่ย)	ปริมาณออกซิเจน ละลายในน้ำ (ค่าเฉลี่ย)	ปริมาณน้ำไหล (ลบ.ม./วินาที)
1 เมษายน 2567	0.15	0.50	0.60	0.81	5.69	90
2 เมษายน 2567	0.16	0.52	0.70	1.10	5.58	80
3 เมษายน 2567	0.16	0.52	0.71	1.12	5.57	80
4 เมษายน 2567	0.15	0.47	0.58	0.83	5.82	80
5 เมษายน 2567	0.15	0.45	0.55	0.77	5.53	80
6 เมษายน 2567	0.15	0.41	0.48	0.64	5.50	70
7 เมษายน 2567	0.14	0.39	0.45	0.59	5.63	70
8 เมษายน 2567	0.14	0.39	0.46	0.63	5.54	70
9 เมษายน 2567	0.14	0.38	0.44	0.63	5.58	70
10 เมษายน 2567	0.15	0.40	0.50	0.72	5.43	70
11 เมษายน 2567	0.17	0.47	0.86	1.75	5.43	70
12 เมษายน 2567	0.19	0.54	1.02	2.10	5.43	70
13 เมษายน 2567	0.19	0.58	1.13	2.37	5.62	70
14 เมษายน 2567	0.26	0.78	1.47	3.01	5.57	70
15 เมษายน 2567	0.25	0.84	1.65	3.46	5.57	70
16 เมษายน 2567	0.23	0.81	1.54	3.16	6.17	70
17 เมษายน 2567	0.20	0.75	1.44	2.99	6.20	70
18 เมษายน 2567	0.18	0.65	1.20	2.43	5.75	80
19 เมษายน 2567	0.16	0.56	1.05	2.15	5.77	80
20 เมษายน 2567	0.16	0.57	1.13	2.37	5.68	80
21 เมษายน 2567	0.15	0.53	1.03	2.15	5.80	80
22 เมษายน 2567	0.15	0.53	1.10	2.38	6.01	70
23 เมษายน 2567	0.16	0.61	1.33	2.95	5.96	70
24 เมษายน 2567	0.16	0.61	1.23	2.61	5.97	70
25 เมษายน 2567	0.18	0.73	1.45	3.05	5.80	70
26 เมษายน 2567	0.20	0.83	1.56	3.21	5.68	70
27 เมษายน 2567	0.24	1.12	1.96	3.84	5.79	70
28 เมษายน 2567	0.29	1.64	2.67	4.97	5.60	85
29 เมษายน 2567	0.46	2.56	3.83	6.67	5.59	85
30 เมษายน 2567	0.52	3.85	4.93	7.33	5.53	85
1 พฤษภาคม 2567	0.58	4.59	5.65	8.02	5.56	85
2 พฤษภาคม 2567	0.53	4.45	5.65	8.35	5.54	95



⚠️ แฉ้งเตือน !! 💧

การเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำเค็ม


แนวทางป้องกันผลกระทบจากน้ำเค็ม 🚨



นายสุธี ทองแย้ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ด้านพืช

- ติดตามสถานการณ์เตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
- ขุดสร้างคันดินล้อมรอบสวน เพื่อป้องกันการรุกของน้ำเค็ม
- ปิดประตูระบายน้ำในสวนตัวเอง พร้อมสำรองน้ำและปิดรูรั่วตามแนวคันสวนโดยรอบ
- ลอกเลนตามร่องสวนออก
- ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่จำเป็นออก ไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากในช่วงนี้ และใช้วัสดุคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นของหน้าดิน
- จัดหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อจัดเก็บน้ำจืดหรือกักเก็บน้ำธรรมชาติ
- หากค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ต้องดูแลระมัดระวังการใช้น้ำอย่างใกล้ชิด
- ตันไม้เล็กให้ทำการพรางแสง หรือปลูกไม้พื้เลียง เช่น ทองหลาง กลัวย เป็นต้น



ด้านปศุสัตว์

- เตรียมการสำรองน้ำสะอาดให้เพียงพอ



ด้านประมง

- ควรตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ
- หากมีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย ให้รีบจับผลผลิตขึ้นมาจำหน่าย

